

SBI		Beregningskerne 10.19.7.22											
Be18 resultater: Urban Living													
Energibehov													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Varme	12,55	10,13	10,01	3,45	3,24	3,11	3,18	3,18	3,11	3,45	9,30	12,84	77,54
El 2018	0,52	0,19	-0,37	-1,19	-1,64	-1,58	-1,74	-1,43	-0,81	-0,14	0,43	0,57	-7,18
El lavenergi	0,52	0,19	-0,37	-1,19	-1,64	-1,58	-1,74	-1,43	-0,81	-0,14	0,43	0,57	-7,18
Overtemperatur i rum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samlet energibehov													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Eksisterende bygning	11,66	8,98	7,80	0,68	-0,36	-0,36	-0,61	-0,02	1,11	2,68	8,72	11,99	52,27
kWh/m²	6,4	4,9	4,3	0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-0,0	0,6	1,5	4,8	6,6	28,8
BR 2018	11,66	8,98	7,80	0,68	-0,36	-0,36	-0,61	-0,02	1,11	2,68	8,72	11,99	52,27
kWh/m²	6,4	4,9	4,3	0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-0,0	0,6	1,5	4,8	6,6	28,8
Lavenergi	11,66	8,98	7,80	0,68	-0,36	-0,36	-0,61	-0,02	1,11	2,68	8,72	11,99	52,27
kWh/m²	6,4	4,9	4,3	0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-0,0	0,6	1,5	4,8	6,6	28,8
Varmebehov. Ekstern forsyning til bygning													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Kedel/fjernvarme	12,55	10,13	10,01	3,45	3,24	3,11	3,18	3,18	3,11	3,45	9,30	12,84	77,54
Gasstrålevarmere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasvandvarmere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Køling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	12,55	10,13	10,01	3,45	3,24	3,11	3,18	3,18	3,11	3,45	9,30	12,84	77,54
kWh/m²	6,9	5,6	5,5	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,9	5,1	7,1	42,7
Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Bygningsdrift													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Centralvarmeanlæg	233	210	233	109	78	76	78	78	76	133	225	233	1762
Varmt brugsvand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventilationsanlæg	429	388	429	416	429	416	429	429	416	429	416	429	5056
Kedel/fjernvarme	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	736
Varmpumpe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solvarme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumopvarmning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dec. elvandvarmere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til bygningsdrift	725	655	725	585	570	552	570	570	552	625	701	725	7554
kWh/m²	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	4,2
Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Andet elforbrug													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året

Anden belysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apperatur	4726	4269	4726	4574	4726	4574	4726	4726	4574	4726	4574	4726	55648
I alt til andet	4726	4269	4726	4574	4726	4574	4726	4726	4574	4726	4574	4726	55648
kWh/m²	2,6	2,4	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6	30,7
Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Samlet elbehov													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Bygningen	5451	4923	5451	5159	5296	5125	5296	5296	5125	5351	5275	5451	63202
VE-el indregnet	202	462	1096	1773	2208	2133	2312	2003	1357	761	274	155	14735
Resulterende elbehov	523	192	-371	1188	1638	1581	1742	1433	-805	-136	428	569	-7181
Rumopvarmning, Varmebehov													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
I rum	8,44	6,40	5,75	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	5,59	8,73	35,22
Vent. varmekfl.	0,76	0,70	0,89	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,76	3,76
Rørtab	0,93	0,84	0,94	0,87	0,87	0,83	0,84	0,84	0,83	0,88	0,88	0,93	10,46
I alt	10,13	7,95	7,58	1,14	0,87	0,83	0,84	0,84	0,83	1,08	6,97	10,42	49,45
I alt, kWh/m²	5,6	4,4	4,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	3,8	5,7	27,2
Rumopvarmning, Dækning af varmebehov													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Kedel/fjernvarme	10,13	7,95	7,58	1,14	0,87	0,83	0,84	0,84	0,83	1,08	6,97	10,42	49,45
Solvarmeanlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varmepumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El-rumopvarmning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El-VF i ventilationsanlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brændeovne mm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	10,13	7,95	7,58	1,14	0,87	0,83	0,84	0,84	0,83	1,08	6,97	10,42	49,45
Varmt brugsvand, Varmtvandsbehov													
m³	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Samlet forbrug	38,5	34,8	38,5	37,3	38,5	37,3	38,5	38,5	37,3	38,5	37,3	38,5	453,8
Varmt brugsvand, Forsyning													
m³	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Centralanlæg	38,5	34,8	38,5	37,3	38,5	37,3	38,5	38,5	37,3	38,5	37,3	38,5	453,8
Decentrale elvarmere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Decentrale gasvarmere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	38,5	34,8	38,5	37,3	38,5	37,3	38,5	38,5	37,3	38,5	37,3	38,5	453,8
Varmt brugsvand, Varmebehov													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Central VVB	2,02	1,83	2,02	1,96	2,02	1,96	2,02	2,02	1,96	2,02	1,96	2,02	23,82
Dec. elvarmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dec. gasvarmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opvarmning i alt	2,02	1,83	2,02	1,96	2,02	1,96	2,02	2,02	1,96	2,02	1,96	2,02	23,82

Tab central VVB	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1,55
Tab tilslutningsrør til VVB	0,10	0,09	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,99
VBV rørtab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tab dec. elvandvarmere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tab dec. gasvandvarmere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tab i alt	0,23	0,21	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	2,53
I alt	2,25	2,03	2,25	2,17	2,23	2,16	2,22	2,22	2,15	2,24	2,17	2,25	26,35
kWh/m²	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	14,5
Varmt brugsvand, Dækning af varmebehov													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Kedel/fjernvarme	2,25	2,03	2,25	2,17	2,23	2,16	2,22	2,22	2,15	2,24	2,17	2,25	26,35
Solvarmeanlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varmepumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El-opv. af central-VVB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
El-tracing af VBV rør	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dec. elvandvarmere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dec. gasvandvarmere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2,25	2,03	2,25	2,17	2,23	2,16	2,22	2,22	2,15	2,24	2,17	2,25	26,35
Elbehov i varmeanlæg													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Direkte rumopv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumper	233	210	233	109	78	76	78	78	76	133	225	233	1762
I alt	233	210	233	109	78	76	78	78	76	133	225	233	1762
kWh/m²	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,0
Elbehov i varmtbrugsvandsanlæg													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
El-opv. af central-VVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El-tracing af VBV rør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ladekredspumpe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirkulationspumpe vbv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kWh/m²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elbehov i ventilationsanlæg													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Varmerflader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ventilatorer	429	388	429	416	429	416	429	429	416	429	416	429	5056
I alt	429	388	429	416	429	416	429	429	416	429	416	429	5056
kWh/m ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,8
Kedel/fjernvarmeveksler, Varme													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Ydelse	12,38	9,98	9,83	3,31	3,10	2,98	3,06	3,06	2,98	3,31	9,14	12,67	75,80
Forbrug	12,55	10,13	10,01	3,45	3,24	3,11	3,18	3,18	3,11	3,45	9,30	12,84	77,54
Udnytteligt varmetab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virkningsgrad	99	98	98	96	96	96	96	96	96	96	98	99	98
Kedel/fjernvarmeveksler, Elbehov													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Brænder, kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatik, kWh	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	736
I alt	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	736
kWh/m ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Varmepumpe, Varme													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Ydelse, Rumopv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ydelse, VBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dækningsgr. Rumopv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dækningsgr. VBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varmepumpe, Elbehov													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Elbehov, rumopv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elbehov, stb. rumopv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elbehov, VBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elbehov, stb. VBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kWh/m ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvarmeanlæg, Varme													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Ydelse, Rumopv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ydelse, VBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dækningsgr. Rumopv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dækningsgr. VBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solvarmeanlæg, Elbehov													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Pumpe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Automatik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kWh/m²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elbehov til belysning. Indgår i bygningens ydeevne													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Almen i brugstiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alm. st.-by udenf. brug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdsbelysning i brugstid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kWh/m²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elbehov til belysning. Anden belysning													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
I brugstiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringskældre mv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udelys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kWh/m²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elbehov til apperatur													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Apperatur	4726	4269	4726	4574	4726	4574	4726	4726	4574	4726	4574	4726	55648
Natforbrug, apparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Særligt app. i brugstiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Særligt app. altid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4726	4269	4726	4574	4726	4574	4726	4726	4574	4726	4574	4726	55648
kWh/m²	2,6	2,4	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6	30,7
Solceller og vindmøller													
kWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Bygningens samlede el-behov	5451	4923	5451	5159	5296	5125	5296	5296	5125	5351	5275	5451	63202
Elbehov til bygningsdrift	725	655	725	585	570	552	570	570	552	625	701	725	7554
Solcelle ydelse	202	462	1096	1773	2208	2133	2312	2003	1357	761	274	155	14735
kWh/m²	0,1	0,3	0,6	1,0	1,2	1,2	1,3	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	8,1
Vindmølle ydelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kWh/m²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE-el ydelse	202	462	1096	1773	2208	2133	2312	2003	1357	761	274	155	14735
kWh/m²	0,1	0,3	0,6	1,0	1,2	1,2	1,3	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	8,1
VE-el indregnet 2018	202	462	1096	1773	2208	2133	2312	2003	1357	761	274	155	14735

kWh/m ²	0,1	0,3	0,6	1,0	1,2	1,2	1,3	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	8,1
VE-el indregnet lavenergi	202	462	1096	1773	2208	2133	2312	2003	1357	761	274	155	14735
kWh/m ²	0,1	0,3	0,6	1,0	1,2	1,2	1,3	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	8,1
Nettovarmebehov i rum													
MWh	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Varmetab	17,41	15,90	18,61	11,58	8,23	5,73	2,91	2,82	5,47	9,69	14,63	17,41	130,40
Solindfald	1,43	2,77	5,68	7,84	9,20	8,71	9,49	8,34	6,53	4,38	1,84	1,13	67,36
Internt tilskud	6,75	6,10	6,75	6,53	6,75	6,53	6,75	6,75	6,53	6,75	6,53	6,75	79,50
Fra rør og VVB	0,84	0,76	0,84	0,82	0,84	0,82	0,84	0,84	0,82	0,84	0,82	0,84	9,93
Samlet tilskud	9,03	9,63	13,28	15,20	16,80	16,07	17,09	15,94	13,88	11,98	9,19	8,73	156,79
Relativt tilskud	0,52	0,61	0,71	1,31	2,04	2,81	5,88	5,65	2,54	1,24	0,63	0,50	
Udnyttelses-faktor	0,99	0,99	0,97	0,73	0,49	0,36	0,17	0,18	0,39	0,76	0,98	1,00	0,67
Del af mnd. med opv.	1,00	1,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,00	1,00	
Varmebehov	8,44	6,40	5,75	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	5,59	8,73	35,22
Opvarm. i vent. VF	0,76	0,70	0,89	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,76	3,76
Netto rumopvarmning	9,20	7,11	6,64	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	6,09	9,49	38,99
I alt, kWh/m ²	5,1	3,9	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	5,2	21,5
Solafskærmning, forceret vent., natvent. og køling													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Solafsk., red. faktor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Forcering, andel	0,00	0,00	0,04	0,35	0,53	0,64	0,81	0,79	0,57	0,28	0,00	0,00	
Natventilation, andel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mekanisk køling, andel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Middelventilation. Sum af naturlig og mekanisk ventilation													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
m ³ /s	0,75	0,75	0,94	2,41	3,30	3,81	4,62	4,52	3,50	2,11	0,75	0,75	
l/s m ²	0,41	0,41	0,52	1,33	1,82	2,10	2,54	2,49	1,93	1,16	0,41	0,41	
Andel af tid på eller over 26,0 °C rumtemperatur													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
Tidsandel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mekanisk køling, netto													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Året
MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kWh/m ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet varmetab, W/m²													
Varmetab	13,0												
Ventilation uden vgv om vinteren	16,0												
I alt	29,1												

Ventilation med vgv om vinteren	6,1
I alt	19,1